



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

str. Maxim Gorki nr. 4
Botoșani

e-mail: secretariat@dgaspcbt.ro

Telefon: 0231-537993
Fax: 0231-511047

Serviciul: Achiziții publice, proiecte și administrativ

nr. 23433/30.06.2023

SCRISOARE DE INTENȚIE

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani cu sediul în Botoșani, Str. Maxim Gorki Nr. 4 , Cod postal 710171, având Cod Unic de Înregistrare 17093020, Tel: 0231.537.993, Fax: 0231.511.047, E-mail: achizitii@dgaspcbt.ro cu respectarea reglementărilor Legii 98/2016 privind achizițiile publice, dorește să achiziționeze, prin achiziție directă, **“Servicii de reparații instalații de utilizare gaze naturale”**, **cod CPV: 50000000-5**.

În acest context îi invită pe cei interesați să depună oferte de preț ținându-se cont de Caietul de sarcini.

La întocmirea ofertelor se vor avea în vedere și următoarele informații:

1. Denumirea autorității contractante: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani;
2. Adresa/telefon/fax: str. Maxim Gorki, nr. 4, telefon: 0231.537.993, fax: 0231.511.047;
3. Modalitatea de achiziționare: achiziție directă – CPV: 50000000-5 – “Servicii de reparare și întreținere”;
4. Sursa de finanțare: bugetul local;
5. Valoarea estimată este de **34.897,00 lei fără TVA**;
6. Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică: **“Prețul cel mai scăzut”**. Se vor compara prețurile ofertate pentru întreaga cantitate de servicii solicitate în Caietul de sarcini nr. 21.020 din data de 12.06.2023;
7. Termenul de plată pentru efectuarea serviciilor de reparații instalații de utilizare gaze naturale este de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturii emise de către furnizor la sediul Autorității Contractante. Factura va fi însoțită de Procesele-verbale de recepție privind efectuarea serviciilor de reparații aferente fiecărei locații și devizul final (manopera, piese, etc)
8. Oferta va fi exprimată în lei, fără TVA;
9. Data limită de depunere a ofertelor: **10.07.2023, ora 10:00**;
10. Adresa la care se depune oferta: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Str. Maxim Gorki, nr. 4 – Registratură;

11. Persoana de contact pentru informații suplimentare : Popa Ionel-Şef Serviciu Achiziții Publice, Georgescu Dan - Serviciul Achiziții Publice, tel : 0231537993 ;

12. Ofertanții vor prezenta următoarele documente :

- Datele de identificare ale societății (adresa, număr de înmatriculare, CUI, cont de Trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relația cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani ;
- Propunere financiară, exprimată în lei fără TVA ;
- Propunere tehnică ;
- Prestatorul trebuie să fie autorizat în domeniu și să dispună de personal autorizat, motiv pentru care va depune, în acest sens, în copie conform cu originalul : avize/licențe/autorizații necesare prestării serviciului.

13. Costurile deplasării la toate centrele/complexele/serviciile din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani prezentate în Anexa nr.2 la prezentul Caiet de sarcini, sunt suportate de către prestator.

14. Oferta se va introduce într-un plic, închis corespunzător și netransparent, care va purta scris pe el : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, str. Maxim Gorki, nr.4, Botoșani, jud. Botoșani,

A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 10.07.2023 ORA 10:00 ;

Ofertă pentru achiziție "Servicii de reparații instalații de utilizare gaze naturale" ;

Numărul de exemplare : un exemplar (original).

16. Adresa la care se depun ofertele : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, Str. Maxim Gorki, nr.4, Botoșani, jud. Botoșani, la registratura instituției sau prin poștă.

17. Ofertele depuse la altă adresă decât cea specificată sau după data și ora stabilită, vor fi respinse.

18. În vederea păstrării confidențialității ofertelor până la data deschiderii acestora, nu se acceptă oferte transmise prin fax sau e-mail.

Data și ora limită de depunere a ofertelor : **10.07.2023, ora 10:00;**

Data și ora deschiderii ofertelor : **10.07.2023, ora 10:00.**

**Director Executiv,
Doina Nacu Manole**



**Director Executiv Adj,
Camelia Nicoleta Damian**

**Şef Serviciu Achiziții publice,
Ionel Popa**

**Consilier Achiziții,
Georgescu Dan**



str. Maxim Gorki nr. 4
Botosani

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
e-mail: secretariat@dgaspcbt.ro

Telefon: 0231-537993
Fax: 0231-511047

Serviciul Achiziții Publice, Proiecte și Administrativ: e-mail: achizitii@dgaspcbt.ro

Nr. 21020 din 12.06.2023

VIZAT

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

Camelia Nicoleta Damian



Caiet de sarcini

**SERVICII DE REMEDIERE DEFICIENTE INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE
NATURALE DGASPC BOTOSANI**

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei. Ofertele care nu cuprind toate cerintele din caietul de sarcini sunt considerate oferte necalificate la prezenta achiziție.

Caietul de sarcini contine "Antemăsurătoare-Lista cu cantități minime de materiale", mentionate in Tabelul nr.1, ce vor fi respectate la intocmirea ofertei.

Aceasta antemăsurătoare a fost stabilită prin măsurători efectuate in incinta tuturor sediilor din cadrul DGASPC Botosani.

Pentru verificarea și intocmirea unei oferte conforme cu cerințele solicitate, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului.

Vizitarea amplasamentului se va realiza pe baza solicitării transmise autorității contractante de preferință, cu cel puțin o zi înainte. Ofertantul va suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune rezultate ca urmare a vizitării amplasamentului.

**Tabel.nr.1 ANTEMASURĂTOARE –
LISTA CU CANTITĂȚI MINIMALE DE MATERIALE**

Sectiunea nr. 1 - Lista cu cantități de lucrări

1.Sediul principal DGASPC Botosani- Maxim Gorki nr 4 Botosani

Constatare: pierderi gaz la robineti si dop in zona masinii de gatit, senzor defect in camera centralei termice, robinet tip canea pe instalatie, lipsa robinet incendiu zona electrovana

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	Eliminare robineti de la masina de gatit si dopare 2 coloane (1 buc dop ½, 1 buc dop 1 ¼)	global	-
2	Inlocuire 4 buc robineti gaz din 1 1 /2 pentru 2 centrale termice	Buc.	4
3	Procurare si inlocuire senzor detectie gaz 220 volti	Buc.	1
4	Procurare si montaj 1 buc Robinet gaz 2 toli pe coloana exterioara, 1 buc Robinet gaz 2 toli zona electrovana	Buc.	2
5	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		2775,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		3302,25	

2.Complexul pentru servicii sociale Botosani Nicolea Iorga 33, Botosani

Constatare: in blocul alimentar senzorul de gaz este defect, regulator masina gatit 3/4 deteriorat, 1 buc robinet tip canea dn 1 1/2 de inlocuit, 2 buc robineti masina gatit deteriorati, la centrala termica 2 buc robineti 3/4 si racord deteriorati, pierderi gaz electrovana 3 toli, necesar robinet incendiu 2 toli coloana exterioara

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si inlocuire senzor detectie gaz 220 volti centrala termica si bucatarie	Buc.	2
2	procurare si inlocuire regulator ¾	Buc.	1
3	procurare si inlocuire 1 buc robinet 1 ½	Buc.	1
4	procurare si inlocuire 2 buc robineti 3/4, 1 buc racord flexibil ¾	Buc.	2+1
5	remediere pierdere gaz zona electrovana 3 toli	Ore	3
6	procurare si montaj robinet gaz tip sfera, fluture sau maneta, nr. 2, ½	Buc.	-
7	procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1765.00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		2100.35	

3.Complexul familial Sfantul Mina si Sfantul Foca (casa B+C),(A) IC Bratianu 59, Botosani

3.1 Complexul familial Sfantul Mina si Sfantul Foca (casa B+C) , IC Bratianu 59, Botosani

Constatare: pierderi de gaz la electrovana si olandez, centrala termica peste 30 kw legata pe racord flexibil, trebuie racordata pe fix, racord flexibil neconform la masina de gatit, casa B este necesar: inlocuire racord flexibil masina gatit, centrala termica peste 30 kw legata pe racord flexibil, trebuie racordata pe fix.

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	reparatie zona centrala termica si masina de gatit,	ore	3
2	procurare si inlocuire electrovana automata oprire gaz 9 volti	Buc.	1
3	dezafectare racorduri centrale termice, procurare si montaj racorduri fixe	global	-
4	procurare si inlocuire 1 buc racord flexibil gaz, protectie ignifuga, dn 1/2", l 100-200 cm, nr. 2	Buc.	1
5	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1500,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1785,00	

3.2. Complexul familial Sfantul Foca (casa A) , IC Bratianu 59, Botosani

Constatare: lipsa grila de ventilatie in incaperea in care sunt montati consumatorii de gaz

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si instalare gura de ventilatie (bucatarie SF.FOCA)	Buc.	1
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		300,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		357,00	

4.Complexul Cireșarii – Mihai Eminescu 8, Botoșani

Constatare: robinet dn 3/4 neconform + pierderi gaz zona contor, racord masina de gatit deteriorat

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si înlocuire robinet 1/2, mm, cu fluture	Buc.	1
2	procurare si montaj robinet gaz sfera cu maneta/ flutura, dn 3/4, mm, zona contor	Buc.	1
3	manopera reparații zona contor gaz	Ore	2
4	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		517,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		615,23	

5.Complexul Micul Print – IC Bratianu 63, Botosani

Constatare: pierderi gaz la robinetii defecti din zona centralelor termice

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si inlocuire 4 buc 1 1/4", robineti gaz tip sfera, cu maneta/ fluture, mm	Buc.	4
2	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1125,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1338,75	

6.Complexul Floare de Colt – DOROHOI (10 apartamente)

6.1.Aleea Dumbrava nr 1, bl F19, et 1, ap 4, Dorohoi

Constatare: -instalatia individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona contor si zona centralei termice, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica dn 3/4, aragaz defect.

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4
2	reparatii pierderi gaz zona contor si zona centralei termice	Ore	3
3	Procurare fittinguri si material marunt	Global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1049,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1248,31	

6.2.Aleea Dumbrava nr 5, bl F21, et 1, ap 4, Dorohoi

Constatare: -instalatia individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona centralei termice, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica dn 3/4

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4
2	reparatii pierderi gaz zona contor si zona centralei termice	Ore	2
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		872,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1037,68	

6.3. Aleea Dumbrava nr 13, bl F25, et 1, ap 4, Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona centralei termice, robineti vechi tip canea zona contor dn 3/4

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 2 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	2
2	reparatii pierderi gaz zona contor si zona centralei termice	Ore	2
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		564,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		671,16	

6.4. Aleea Dumbrava nr. 1, bloc F25, et. 2, ap. 6, Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona centralei termice, robineti vechi tip canea zona contor dn 3/4, lipsa al 2-lea robinet la centrala termica

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	reparatii pierderi gaz zona centralei termice	Ore	2
2	procurare si montaj 3 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	3
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		695,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		827,05	

6.5. Aleea Criva nr. 1, bloc D2, et. 4, ap. 15, Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, robineti vechi tip canea zona contor dn 3/4, lipsa al 2-lea robinet la centrala termica

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 3 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	3
2	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		542,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		644,98	

6.6. Aleea Cristalului nr. 13, bloc C13, et. 3, ap. 11, Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica dn 3/4, pierderi gaz zona contor si masina de gatit, racord flexibil masina de gatit neconform

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4

2	reparatii pierderi gaz zona contorului si a masina de gatit	Ore	3
3	procurare si inlocuire racord flexibil dn 1/2, protectie ignifuga, mf, l 100-200 pentru masina de gatit	Buc.	1
4	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1156,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1375,64	

6.7.Calea Plevnei nr. 14, bloc L2, et. 1, ap. 3, Dorohoi

Constatere: -instalatia individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica dn 3/4, pierderi gaz zona centralei termice

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4
2	reparatii pierderi gaz zona centralei termice	Ore	3
3	procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1049,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1248,31	

6.8. Calea Plevnei nr. 14, bloc L2, et. 3, ap. 11, Dorohoi

Constatere: -instalatia individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona contor la electrovana, robineti vechi tip canea zona contor, lipsa al 2-lea robinet la centrala termica dn 3/4

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 3 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	3
2	procurare si inlocuire electrovana gaz 3/4, 9-12 volti	Buc.	1
3	reparații pierderi gaz zona centralei termice	Ore	3
4	procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1263,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1502,97	

6.9.Strada Stefan cel Mare nr. 7, bl. D18, et. 4, ap. 15, Dorohoi

Constatere:-instalatia individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, robineti vechi tip canea zona contor, racord flexibil masina aragaz neconform

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 2 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor	Buc.	2
2	procurare si inlocuire racord flexibil cu protectie ignifuga dn 1/2, l 100-200 cm, mm	Buc.	1
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		495,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		589,05	

6.10. Strada Duzilor nr. 12, bl. E2, et. 1, ap. 3, Dorohoi

Constatare:-instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica, pierderi de gaz in zona centralei termice si masina de gatit

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor si centrala termica	Buc.	4
2	reparatii pierderi gaz zona centralei termice si masina de gatit	Ore	3
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1049,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1248,31	

Total valoare estimata / Complex Floare de Colt = 8.734,00 lei fara TVA
= 10.393,46 lei cu TVA

7.Complexul Casa Mea - DOROHOI (10 apartamente)

7.1.Aleea Dumbrava Rosie nr. 2, bloc G14, et. 1, ap. 14, Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona contor si zona centralei termice, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica dn 3/4 neconf.

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4
2	reparatii pierderi gaz zona contor si zona centralei termice	Ore	3
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1049,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1248,31	

7.2. Aleea Dumbrava nr. 1, bloc F19, et. 3, ap. 8, Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona contor si zona centralei termice, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica dn 3/4 neconf.

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4
2	reparatii pierderi gaz zona contor si zona centralei termice	Ore	3
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1049,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1248,31	

7.3. Aleea Dumbrava nr. 3, bloc F20, et. 1, ap. 4, Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona masinii de gatit si zona centralei termice, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica dn 3/4

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona c.termice	Buc.	4
2	procurare si montaj robinet dn 1/2, mm, cu fluture pentru masina de gatit	Buc.	1
3	reparatii pierderi gaz zona contor si zona centralei termice	Ore	3
4	Procurare fittinguri si material marunt	global	-

Valoare totala estimata fara TVA - Lei 1156,00

Valoare totala estimata cu TVA - Lei 1375,64

7.4. Aleea Dumbrava nr. 11, bloc F24, et. 1, ap. 4, Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona centralei termice, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica dn 3/4

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4
2	reparatii pierderi gaz zona contor si zona centralei termice	Ore	3
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-

Valoare totala estimata fara TVA - Lei 1049,00

Valoare totala estimata cu TVA - Lei 1248,31

7.5. Aleea Dumbrava nr. 15, bloc F26, et. 1, ap. 8, Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, robineti vechi tip canea zona contor si centrala termica dn 3/4, senzor nealimentat la curent 230 volti

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4
2	conectare senzor EXISTENT la curent 230 volti	Buc.	1
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-

Valoare totala estimata fara TVA - Lei 769,00

Valoare totala estimata cu TVA - Lei 915,11

7.6. Strada Duzilor nr. 4, bloc L1, et. 2, ap. 9, Dorohoi

Constatere:-instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona electrovanei, precum si la contor si la robinetul aferent, pierderi gaz in zona centralei termice la robinetii tip canea, olandez bronz zona legatura centrala termica de eliminat

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4
2	procurare si inlocuire electrovana dn 3/4	Buc.	1
3	reparatii pierderi gaz zona centralei termice si contorului	Ore	3
4	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1594,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1896,86	

7.7. Strada Duzilor nr. 13, bloc B2, et. 2, ap. 15, Dorohoi

Constatere:-instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, robinet tip canea zona contor neconform, racord flexibil masina de gatit neconform

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 2 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona C.termice	Buc.	2
2	procurare si inlocuire racord flexibil dn 1/2, mm, 100-200 cm	Buc.	1
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		495,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		589,05	

7.8. Strada Duzilor nr. 13, bloc B2, et. 3, ap. 17, Dorohoi

Constatere: -instalatie individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi gaz zona contor si in zona masinii de gatit, robineti tip canea neconformi de inlocuit

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, zona contor, zona centralei termice	Buc.	4
2	reparatii pierderi gaz zona masinii de gatit si contorului	Ore	3
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1049,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1248,31	

7.9.Strada Duzilor nr. 13, bloc B1, et. 2, ap. 5, Dorohoi

Constatere: -instalatia individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, robinet tip canea neconform de inlocuit in zona contor

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 2 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz si zona contor	Buc.	2
2	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		387,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		460,53	

7.10.Strada Postei nr. 21, bloc G4, et. parter, ap. 2, Dorohoi

Constatere:-instalatia individuala: lipsa robinet incendiu 3/4 pe ramificatia orizontala exterioara la plecarea din coloana, pierderi de gaz in zona centralei termice si regulatorului de gaz, traseu conducta pe sub geam de modificat, robineti tip canea neconformi de inlocuit in zona contor si centrala termica

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, centralei termice si zona contor	Buc.	4
2	procurare regulator gaz dn 3/4, cu filtru pasla pentru centrala termica	Buc.	1
3	modificare instalatie gaz pe deasupra geamului necesar 5 ml tv 3/4	Ore	4
4	reparatii pierderi gaz zona centralei termice	Ore	2
5	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1852,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		2203,88	

Total valoare estimata / Complex Casa Mea = **10.449,00 lei fara TVA**
= **12.434,31 lei cu TVA**

8.Complexul Amicii - DOROHOI (10 apartamente)

8.1.Strada Dumbrava Rosie nr. 1, bloc F18, et. 1, ap. 3 – Dorohoi

Constatere: -instalatia individuala: pierderi majore de gaze in zona contor , si CT . Se impune remedierea pierderilor de gaz, inlocuirea robinetilor tip. canea cu robineti cu bila

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, centralei termice si zona contor	Buc.	4
2	reparatii pierderi gaz zona centralei termice si contor	Ore	3
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1049,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1248,31	

8.2. Alea Dumbrava nr. 1, bloc F19, et. 2, ap. 6 – Dorohoi

Constatare:-instalatie individuala: pierderi gaz,se impune schimbarea robinetilor tip canea de la CT(2) ,contor(1) ,aragaz(1), ramif.orizontala (1)

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, centralei termice si zona contor	Buc.	4
2	procurare si inlocuire robinet gaz dn 1/2	Buc.	1
3	reparatii pierderi gaz zona centralei termice si contor	Ore	3
4	Procurare fittinguri si material marunt	-	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		1156,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1375,64	

8.3. Alea Dumbrava nr. 9, bloc F23, scara G3, ap. 8 – Dorohoi

Constatare: -se impune schimbarea robinetilor tip canea de la CT(2) ,contor(1) ,aragaz(1), ramif.orizontala (1) si inlocuire record flexibil CT

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, centralei termice si zona contor	Buc.	4
2	procurare si inlocuire racord gaz dn 3/4 centrala termica	Buc.	1
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		803,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		955,57	

8.4.Alea Dumbrava nr. 17, bloc F27, et. 3, sc. G3, ap. 8 – Dorohoi

Constatare: se impune schimbarea robinetilor tip canea de la CT(1) ,contor(1) ,aragaz(1)

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 3 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, centralei termice si zona contor	Buc.	3
2	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		542,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		644,98	

8.5. Alea Pacii nr. 7, bloc 05, sc. 3, et. 3, ap. 10 – Dorohoi

Constatare: -instalatie individuala: pierderi de gaz in zona regulatorului , se impune inlocuirea robinetului canea de la contor

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	reparatii pierderi gaz zona centralei termice	Ore	2
2	procurare si inlocuire regulator gaz dn 3/4, filtru pasla, mm pentru centrala termica	Buc.	1

3	procurare si montaj 2 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz zona contor	Buc.	2
4	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		762,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		906,78	

8.6. Duzilor nr. 15, bloc T1, et. 3, ap. 11 – Dorohoi

Constatare: - necesitate inlocuire robineti tip canea de la CT (2) , ramificatie oriz.(1), contor (1)

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz zona contor, la contor si la centrala termica	Buc.	4
2	procurare si inlocuire racord flexibil 1/2, cu protectie ignifuga, mf, 100-200 cm	Buc.	1
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		803,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		955,57	

8.7. Calea Plevnei nr. 13, bloc 13, et. 3, ap. 30 – Dorohoi

Constatare:-instalatie individuala: montarea unui al doilea robinet la CT , inlocuirea racordurilor la CT si aragaz , inlocuire robineti canea

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 3 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz zona contor, la contor si la centrala termica	Buc.	3
2	procurare si inlocuire racord flexibil 1/2, cu protectie ignifuga, mf, 100-200 cm	Buc.	1
3	procurare si inlocuire racord flexibil 3/4, cu protectie ignifuga, mf, 30-60 cm	Buc.	1
4	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		756,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		899,64	

8.8.Calea Plevnei nr. 14, bloc 13, et. 4, ap. 33 – Dorohoi

- Constatare:-pierderi gaz in zona contor la robinetul canea.Se impune schimbare robineti

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 2 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz zona contor	Buc.	2
2	reparatii pierderi gaz zona contor	Ore	1
3	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		564,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		671,16	

8.9. Duzilor nr. 2, bloc K1, et. 4, ap. 14 – Dorohoi

Constatare:-instalatia individuala: se impune schimbarea robinetilor tip canea de la CT(2) ,contor(1) ,aragaz(1), ramif.orizontala (1)

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 4 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz, in zona contor si in zona centralei termice	Buc.	4
2	procurare si inlocuire robinet gaz 1/2, mm, cu fluture	Buc.	1
3	procurare si inlocuire racord flexibil 1/2, cu protectie ignifuga, mf, 100-200 cm	Buc.	1
4	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		910,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		1082,90	

8.10. Dumbrava Rosie nr. 7, bloc N5, ap. 3 – Dorohoi

Constatare:-instalatia individuala: se impune schimbarea robinetilor tip canea de la ramificatia orizontala si la contor

Nr.crt.	Denumire	U.M.	Cant.
1	procurare si montaj 2 buc robinet incendiu gaz dn 3/4, sfera cu fluture, mm, pe ramificatia orizontala exterioara, la pornirea din coloana de gaz si in zona contor	Buc.	2
2	Procurare fittinguri si material marunt	global	-
Valoare totala estimata fara TVA - Lei		387,00	
Valoare totala estimata cu TVA - Lei		460,53	

Total valoare estimata / Complex Amicii	=	7.732,00 lei fara TVA
	=	9.201,08 lei cu TVA

Valoarea totala estimată a lucrării:

34.897,00 lei, fără TVA

41.527,43 lei, cu TVA

Mentiuni – sectiunea manopera

a) Ofertantul va include in preturile ofertate toate costurile (materiale, manopera, utilaj, transport, cheltuieli directe / indirecte, profit, etc) care vor fi angajate de catre acesta in vederea executarii lucrarilor aferente serviciului de remediere a defectiunilor . Preturile stabilite de ofertanti sunt ferme, nu

pot fi majorate ulterior si vor fi valabile pe toata perioada de derulare a executiei, orice alte cheltuieli neprevazute care pot sa apară nu pot fi solicitate achizitorului.

b) Cerințe generale :

1. - materialele vor purta marcajul CE aplicat de producător dacă sunt de import sau CS dacă sunt de producție indigenă.

2. - ofertantul va garanta că toate materialele puse in operă sunt noi, garanția acestora fiind cel puțin egală cu garanția acordată de producator.

c) Garanția pentru materialele montate este cea acordată de către fiecare furnizor de echipament in parte dar **nu mai mică de 12 luni**.

d) In cazul aparitiei unor defecțiuni in perioada de garanție, intervenția se va face in termen de maxim 10 ore de la trimiterea de către beneficiar a sesizării.

e) Ofertantul trebuie să detină ;

- personal atestat in vederea executării serviciilor de remediere deficiente de utilizare gaze naturale din cadrul DGASPC Botosani;

e)Termen de execuție a lucrării : maxim. 30 zile de la emiterea comenzii.

Menționăm faptul că cerințele impuse prin documentație sunt considerate minimale, autoritatea contractantă recomandă vizitarea amplasamentului în vederea întocmirii ofertei.

Sef Serviciu Achizitii Publice-Proiecte,
Ionel Popa


Intocmit
Consilier Achizitii
Dan-Mircea Zofota




ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BOTOȘANI

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

Operator de date cu caracter personal 5721

str. Maxim Gorki nr. 4
Botoșani

e-mail: dgaspbct@yahoo.com

Telefon: 0231-537993
Fax: 0231-511047

Serviciul Achiziții Publice, Proiecte și Administrativ: dgaspbct_achizitii@yahoo.com

ANEXA NR. 2 LA REFERATUL DE NECESITATE NR.....21.020/12.06.2023

Nr crt	Denumire centru	Adresa
1	DGASPC BOTOSANI Telefon:0231 537993	Botosani,str.Maxim Gorki nr.4, Sef Birou Administrativ-IrinaMihalachi 0743 143 029 Magaziner :Eugen Zbughin-0748 829 412
2	Complex de Servicii Sociale Botosani	Str.Nicolae Iorga nr.33 Sef centru:Pilos Georgiana-0740 659 546 Magaziner : Dana Tauciuc-0752 011 624
3	Complexul de case de tip familial „Sf.Mina” Botosani minabotosani@gmail.com	Botosani IC Bratianu, nr.59 Sef centru – Orosanu Marius Telefon:0745 967 646
4	Complexul de apartamente „Ciresarii” Botosani complex.ciresariib@yahoo.com	Str.Nicolae Iorga nr.33 Sef centru:Pilos Georgiana-0740 659 546 Magaziner : Dana Tauciuc-0752 011 624
5	Complexul de servicii sociale ”Micul Print”- Botoșani camelia_b_popa@yahoo.com	Str. I.C. Bratianu nr.63, Botoșani Sef centru – Camelia Popa Telefon: 0743 066 400 Magaziner:Luminita Cucu-0746 801 047
6	Complex de apartamente „ Floare de Colt” Dorohoi Telefon 0231 610149 emilsticea@yahoo.com	Str.Postei 21,bl.G4,ap.2, Dorohoi Sef complex – Sticea Emil:0758 959 113 Magaziner- Iulia Doroftei : 0740 304 374
7	Complex de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi Telefon 0231 610149 danielamaria.ionescu@gmail.com	Str.Postei 21,bl.G4,ap.2, Dorohoi Sef – Daniela Maria Ionescu-0745 644 383 Magaziner- Curca Mariana-0744 843 661
8	Complex de apartamente „ Amicii” Dorohoi Telefon 0231 610149 mihaelaonofrei22@yahoo.com	Str.Postei 21,bl.G4,ap.2,Dorohoi Sef complex Onofrei Mihaela: 0752 079 022 Magaziner- Blenteș Liliana-0744120794
9	Locuință maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități “Sf. Foca” Botoșani	Sef Pohoata Marcela – 0756630935 focabt2021@gmail.com

Șef Serviciu achiziții publice,proiecte și administrativ,
Ionel Popa

Consilier achiziții publice,
Dan M.Zofota